

Váš dopis ze dne:

07.07.2025

Vyřizuje / telefon:

Ing. Petr Novák / 267054390

VINA Prostav s.r.o.

Moravanská 288/42a

619 00 Brno Přízřenice

V Praze dne 14.07.2025

Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci „Praha 9 – Prosek, BD Vysočanská, ul. Vysočanská, parc. č. 524/1“.

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 268 \text{ kW}$ / $P_s = 120,6 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: bytové jednotky $9 \times 3 \times 20 \text{ A}$ a $4 \times 3 \times 25 \text{ A}$, RPO $1 \times 3 \times 25 \text{ A}$, společná spotřeba $1 \times 3 \times 32 \text{ A}$ a elektromobilita $1 \times 3 \times 63 \text{ A}$) je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

a) **Rozvody 1 kV**

BD Vysočanská bude připojen ze stávající rozpojovací skříň RIS 65/N22 na místo stávajícího odběru, který bude zrušen. Stávající přípojková skříň na parc. č. 524/3 bude zrušena a bude provedeno nové propojení mezi stávající SP 5 a RIS 65/N22. Dále bude provedeno nové propojení mezi stávajícími rozpojovacími skříněmi RIS 65/308Z a RIS 65/25Z pomocí kabelu AYKY $3 \times 240 + 120 - \text{OT}$, dle situace sítě NN – nový stav.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru (dále jen „projektová dokumentace“) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci předložte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) **a předložené projektové dokumentace, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochráníení kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve **zřízení kabelových tras.**

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely řízení o povolení záměru.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení, PD



A 4		MĚŘITKO: 1:1 000 Datum: 14.07.2025	Situační sítě NN - stávající stav		PREdistribuce, a.s.
-----	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------



A 4		MÉRITKO: 1:1 000 Datum: 14.07.2025	Situace sítě NN - nový stav	 PREdistribuce, a.s.
-----	---	---------------------------------------	-----------------------------	---